

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека  
 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:  
 357821, г. Георгиевск, ул. Лесная, 9  
 Телефон, факс: 8-87951-6-72-39  
 ОКПО 76853107 ОГРН 1052600297595  
 ИНН/КПП 2636045473/262502001  
 Адрес места проведения испытаний:  
 357821, г. Георгиевск, ул. Лесная, 9

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
 № RA.RU.510436



УТВЕРЖДАЮ:  
 Главный врач

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены  
 и эпидемиологии в Ставропольском крае  
 в Георгиевском районе»

С.В. Донской

«31» марта 2020 года

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 3706

от «31» марта 2020 г

**Наименование пробы (образца):** Вода источника.

**Наименование заказчика:** ООО «Нептун», Ставропольский край, Кировский район, ст.Зольская, ул.Орджоникидзе, 7. ИНН:2609021280; ОГРН:1032601420686. (наименование и юридический адрес, ИНН, ОГРН)

**Пробы (образцы) направлены:** ответственным специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе» Ставропольский край, Кировский район, г.Новопавловск, ул. Ленинская 42, Мещеряковой Т.П.

(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.03.2020г 10<sup>00</sup>-13<sup>10</sup>

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.03.2020г 15<sup>00</sup>

**Цель отбора:** на соответствие требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** ООО «Нептун», Ставропольский край, Кировский район, ст.Зольская, ул. Орджоникидзе, 7. (наименование и юридический адрес)

**Объект, где проводился отбор пробы (образца):** ООО «Нептун», Ставропольский край, Кировский район, ст. Зольская. (наименование и фактический адрес)

**Код пробы (образца):** 1-3726-ВИ-20-ПК – вода источника, скважина № 2650.

**Тара, упаковка:** лабораторная посуда (стеклянная банка 3,0л.)

**НД на методику отбора:** ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах», ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

**Условия транспортировки:** автотранспортом, сумка-холодильник (температура 0+4°С).

**Дополнительные сведения:** Заявка № 21 от 06.02.2020г, договор №109 от 06.02.2020г, акт отбора проб от 26.03.2020г

Лицо ответственное за составление протокола: Дегтярева Л.Н. Дегтярева Л.Н.  
 Подпись ФИО

И.о.руководителя ИЛЦ: Китаева Д.С. Китаева Д.С.

Исследована  
31.03.20  
ооо «Метриум»

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Регистрационный номер :1204

Наименование пробы (образца): Вода источника

Код пробы (образца): 1-3726-ВИ-20-ПК

Дата доставки: 26.03.2020г

Дата окончания исследований: 30.03.2020г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наименование показателей	Обнаруженная концентрация в ед. измерения	Погрешность	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
Запах 20°C	0 баллов		не более 2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	0 баллов		не более 2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ Р 57164-2016
Общая жесткость	11,8 °Ж	1,8	не более 7	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 31954-2012, п.4
Окисляемость перманганатная	1,6 мг/дм <sup>3</sup>	0,4	не более 5,0	СанПиН 2.1.4.1074-01	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Сухой остаток	1692,0 мг/дм <sup>3</sup>	169,2	не более 1000	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 18164-72
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01.Заводской № 0700162. Год выпуска 2007 Свидетельство № 311/23873. Поверен до 16.05.2021г. Ge 1013400552					
Цветность	3,15 град	1,3	не более 20	СанПиН 2.1.4.1074-01	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
Мутность	менее 1,0 ЕМФ		не более 2,6	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ Р 57164-2016
рН – метр милливольтметр рН-410. Заводской № 5018. Год выпуска 2006 Свидетельство № 32925/202. Поверен до 05.12.2020г. Ge 1013400003					
Водородный показатель	7,2 ед. рН	0,2	6-9	СанПиН 2.1.4.1074-01	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Лаборант	Мойдинова М.В.	
Лаборант	Миць Н.И.	

Заведующая СГЛ

Подпись

Китаева Д.С.  
ФИО